

S.A.B.
F.D.E.B.
Serv. Energetic
Bd. Ion Mihalache
nr. 41-43 sector. I

5113
31.08.92
9276
08 31

Către,
Westfourth Arhitectura SA
str. Fagăraș nr. 20
Sector 1

Urmare la adresa dvs. nr. înregistrată la FDEB
cu nr. 922-6/14.08.92 prin care solicitați să indicăm pe planul de situație trimis
de dvs. traseele instalațiilor noastre electrice existente în zonă fiindu-vă necesar la
întocmirea proiectului P.C.E.D. pl. clădire str. Luterană
cult. cu str. G. M. H. Bachtelot, sector 1

Vă facem cunoscut că am indicat pe planul trimis situația informativă a instalațiilor
FDEB. Cablurile electrice se găsesc pozate pe trotuar la adâncimea de 0,80-1,00m și la
1,20-1,40m la traversări în carosabil.

Pozarea cablurilor pe trotuar normal se face la o distanță de 0,80m de la limita de
proprietate și ocupă spre bordură un spațiu în funcție de numărul cablurilor (distanță medie
între 2 cabluri de 17 cm). Cablurile de IT - 110 kV sunt pozate în mod normal la adâncimea
de 1,50 - 1,70 m.

După întocmirea proiectului de execuție este absolut necesar a ne trimite din nou
planul pentru avizare, aviz care va constitui avizul definitiv pentru admiterea începerii
lucrării respective.


În cazul în care pentru lucrarea respectivă se întocmește și plan de coordonare,
aceasta împreună cu avizul definitiv ve trebui să fie prezentat la FDEB pentru verificare și
aprobare, condiție absolută pentru admiterea începerii lucrării.

În cuprinsul proiectului de execuție veți atrage atenția eecutantului lucrării de
necesitatea respectării stricte a „Normelor specifice de protecția muncii pentru transportul
energiei electrice” (NSPM) ediția 1997 și PE 006/81 „Instrucțiuni generale de protecția
muncii pentru unitățile RENEL”.

De asemenea se vor respecta prevederile din regulamentele de exploatare tehnică a
instalațiilor electrice și din celelalte reglementări în vigoare privind protecția muncii.

Prezentul aviz este de principiu, poate fi folosit numai pentru eliberarea
Certificatului de Urbanism și nu dă dreptul începerii lucrărilor. *Avizarea este
pl. SC 1500 cu datele S.A.B. existente*
Archie

DIRECTOR ADJ. EXPLO.
Ing. Gheorghe Tupu



ȘEF SERVICIU ENERGETIC,
Ing. Lazăr Mocanu