

FDFEE ELECTRICA MUNTENIA SUD
SDFEE BUCUREȘTI

Nr.....
Prezentul aviz are anexate.....
Planuri de situatie vizate SDFEEB

Catre, . SC MILLENIUM BUILDING DEVELOPMENT SRL
STR. A.P. CEHOV NR. 2

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata la S.D.F.E.E.B. cu nr . BNA XX02933/19.04.2006 pentru obiectivul .IMOBIL BIROURI . de la adresa. .STR. GEN. BERTHELOT nr. 11-15 sector 1.

In urma analizarii documentatiei primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus si se emite :

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL NR BNA XX02933/19.04.2006

Cu urmatoarele precizari :

1. Obiectivul nu este amplasat peste, sub sau la distante mai mici fata de instalatiile Electrica SA, decat cele impuse de normele tehnice in vigoare si sunt indeplinite toate conditiile prevazute de acestea.

2. In zona exista/nu exista retea electrica de distributie de medie/joasa tensiune monofazata/bifazata/trifazata.

3. Avizul de amplasament nu constituie aviz de racordare. Pentru obtinerea acestuia in vederea racordarii la rețeaua electrica de distributie a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de catre acesta, se va proceda conform Codului Tehnic al Rețelelor de Distribuție. Pentru detalii solicitantul se va adresa SDFEE Bucuresti.

4. Valabilitatea avizului este de 12 luni de la data emiterii prelungindu-se pe durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism, respectiv a Autorizatiei de Construire, cu conditia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

4.1. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr ANEXAT.....si a certificatului de urbanism nr...151 B/30244 din 09.09.2000.

5. Taxa de emitere a avizului de amplasament, in valoare de 654.500 lei, s-a achitat cu chitanta nr...9139179/19.04.2006.

-Instalatiile de distributie apartinand SDFEEB au fost trasate orientativ pe planul de situatie anexat.

-In zona exista instalatii electrice ce nu apartin SDFEEB. Este necesar sa va adresati detinatorilor acestor instalatii (Transelectrica, Termoelectrica, alti detinatori) in vederea obtinerii avizelor de amplasament.

-Sapaturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea SDFEEB.

-Executarea lucrarilor in apropierea instalatiilor SDFEEB se va face cu respectarea stricta a conditiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice si de protectie a muncii specifice. Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul , sunt raspunzatori si vor suporta consecintele, financiare sau de alta natura, ale eventualelor deteriorari ale instalatiilor si/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectarii regulilor mentionate.

-Alte precizari in functie de specificul obiectivului si amplasamentului respectiv :

OBS: NECESAR SPATIU PENTRU POST DE TRANSFORMARE.....

Sef Sectia Exploatare
Ing. Dan Capraru

Sef SESULI
Ing. Gheorghe Voiculescu

